

Oznaka kabla	Tip kabla	Presek (mm ²)	Dužina (m)	Od	Do	N A P O M E N A
-W00	PP00Y	3x2.5	--	GRO	ROM	Mrežno napajanje 220V AC - 50 Hz,
-W01	PP00Y	3x2.5	--	ROM	Merač protoka	Napajanje merača protoka 220V AC - 50 Hz,
-W02	PP00Y	3x2.5	--	ROM	Merač protoka	Napajanje merača protoka 220V AC - 50 Hz,
-W03	lyStY	15x2x0.6	--	ROM	GRO	Digitalni ulazi i izlazi, do GRO, 220VAC, najmanje 29 provodnika
-W04	lyStY	1x2x0.6	--	ROM	Detektorske sonde nivoa	Do detektorskih sonde nivoa na podu MRB
-W05	lyStY	1x2x0.6	--	ROM	Senzor provale	Senzori provale 24VDC
-W06	lyStY	2x2x0.6	--	ROM	Servisni zatvarač SV1	Granični signali sa servisnog ventila SV1
-W07	lyStY	2x2x0.6	--	ROM	Servisni zatvarač SV2	Granični signali sa servisnog ventila SV2
-W08	lyStY	2x2x0.6	--	ROM	Servisni zatvarač SV3	Granični signali sa servisnog ventila SV3
-W09	lyStY	2x2x0.6	--	ROM	Servisni zatvarač SV4	Granični signali sa servisnog ventila SV4
-W10	lyStY	2x2x0.6	--	ROM	Detektori graničnih pritisaka	Senzori niskog i visokog pritiska na ulazu
-W11	lyStY	2x2x0.6	--	ROM	Detektori graničnih pritisaka	Senzori niskog i visokog pritiska na izlazu
-W12	LiYCy	2x0.75	--	ROM	Senzor ulaznog pritiska	Strujna petlja merača ulaznog pritiska
-W13	LiYCy	2x0.75	--	ROM	Senzor izlaznog pritiska	Strujna petlja merača izlaznog pritiska
-W14	LiYCy	2x0.75	--	ROM	Merač protoka	Strujna petlja merača protoka prve grane
-W15	LiYCy	2x0.75	--	ROM	Merač protoka	Strujna petlja merača protoka druge grane
-W16	LiYCy	4x0.75	--	ROM	Merač pozicije reg. ventila V1	Strujna petlja merača pozicije reg. ventila V1
-W17	LiYCy	4x0.75	--	ROM	Merač pozicije reg. ventila V2	Strujna petlja merača pozicije reg. ventila V2
-W100	LiYCy	8x0.6	2	ROM	ROM	Komunikacioni kabl, PLC-T96SR, RS232
-W101			--	ROM	Antena	Antenski kabl

 CONSALT d.o.o. Projektovanje, inženjering i konsalting Anastasa Jovanovića 3; 11000 Beograd; Srbija (+381) 11 3835016 (fax 017);www.iwa-cons.com		INVESTITOR JKP "VODOVOD" KRUŠEVAC		
Odgovorni projektant ELEKTRO DELA:		OBJEKAT REGIONALNI SISTEM VODO-SNABDEVANJA "ČELIJE"		
Saradnik				
Šef projekta Mr. Milan Ivetić, dipl.ing.građ				
CRTEŽ RAZVODNI ORMAN MERENJA CSNU Tipska šema =ROM u MRB Lista kablova		FILE	DATUM 2009-01	RAZMERA CRTEŽA
		POVRŠINA	FAZA I.P.	BROJ CRTEŽA 17/4