


LISTA KABLOVA - PSIR (1+1)				
oznaka kabla	tip kabla	Presek (mm ²)	Dužina (m)	N A P O M E N A
-W00	PP00	3x2.5	--	Mrežno napajanje 220V AC - 50 Hz
-W02	IyStY	8x2x0.6	--	Digitalni ulazi i izlazi, do ROP, 220VAC najmanje 13 provodnika
-W03	IyStY	4x2x0.6	--	Do detektorskih sondi u rezervoaru
-W04	IyStY	1x2x0.6	--	Do detektorskih sondi nivoa na podu PS
-W05	IyStY	1x2x0.6	--	Senzori provale 24VDC
-W06	IyStY	1x2x0.6	--	Senzori provale 24VDC
-W07	LiYCy	2x0.75	--	Strujna petlja merača izlaznog pritiska
-W08	LiYCy	3x0.75	--	Signal sa davača protoka na potisu
-W09	LiYCy	2x0.75	--	Pobuda davača protoka na potisu
-W10	LiYCy	5x0.75	--	Do senzora nivoa
-W100	LiYCy	3x0.75	2	Komunikacioni kabl, PLC-T96SR, RS232
-W101				Antenski kabl
NAPOMENA: Sve dužine kablova su procenjene				



- NAPOMENA:
- (N) - NULA (mreža)
 - (F) - FAZA za AC napajanje UPSa i šuko utičnica P1
 - (Fm) - FAZA za AC napajanje memo-regulacione opreme i grejača

CONSALT d.o.o.
Projektovanje, inženjering i konsalting
Anastasa Jovanovića 3; 11000 Beograd, Srbija
(+381) 11 3835016 (fax 017); www.iwa-cons.com

INVESTITOR
JKP "VODOVOD" KRUSHEVAC

OBJEKAT
REGIONALNI SISTEM VODO-SNABDEVANJA "ČELIJE"

Saradnik
Šef projekta
Mr. Milan Ivetić, dipl.ing. grad

CRTEŽ
RAZVODNI ORMAN MERENJA CSNU
Tipska šema =ROM za PSIR (1+1)
Tipska šema delovanja

FILE
2009-01

DATUM
2009-01

POVRŠINA
FAZA
BROJ CRTEŽA
12/1

-X1..4	Priključne lajsne, 2.5mm ² , ukupno 40 stezaljki
-K9,K11	1p ulazni rele, 24VDC, "Omron" G2RV-SLC700 DC24
-K10	2p ulazni releji, 220VAC, "Schrack" PGR3131,2P,230VAC/12A
-K1..8	1p ulazni releji, 220VAC, "Omron" G2RV-SLC700 AC230
-H0	Fluo osv, 220VAC, 18W
-MP	Mikroprekidač na vratima ROM
-P1	Šuko utičnica
-GR	Grejač omana, "Elektrotermija"
-t	Termostats grejača
-F11	Automatski osigurač DC, "Schrack" PGR4470 SI C21
-F10	Automatski osigurač DC, "Schrack" PGR4470 SI C6/2
-F1-2	Automatski osigurači AC, "Schrack" PGR4470 SI C6/1
-F0	Automatski osigurač AC, "Schrack" PGR4470 SI C10/2
-S2..4	Preklopka tropolna, "Schrack" 20A/1-0-23P/V M10HEU3
-S1	Glavni prekidač, "Schrack" 20A/0-1/P/V M10HEA1
-U18	-
-U17	Detektor nivoa, "Elektro" DN3, (min/max u rez.)
-U16	Detektor nivoa, "Elektro" DN2, (radni nivo u rez.)
-U15	Detektor nivoa, "Elektro" DN2, (ZRS)
-U14	Detektor nivoa, "Elektro" DN1, (voda na podu PS)
-U13	Prenaponska zaštita ant. voda, "Telegartner"
-U12	Prenaponska zaštita, "Betterman" VF230
-U11	Prenaponska zaštita "Betterman" FRD24 HF
-U10	Prenaponska zaštita "Betterman" FRD24 HF
-U9	Prenaponska zaštita "Betterman" FRD24 HF
-U8	Radio-modem "Motorola" Dataradio T-96SR
-U7	Pretvarač signala CS600, "MI"
-U6	EM merer protoka IC720, "MI"
-U5	Digitalni pokazivač, "Elektro" DP3V5, (P potis PS)
-U4	Prenaponska zaštita, "Elektro" LPP4
-U3	Suvi olovni akumulatori 2 x 12VDC/18Ah
-U2	UPS, "Elektro" i "MI" SLAC24
-U1	PLC, "Omron" CJ1M
oznaka	naziv uređaja