

Oznaka kablova	Tip kablova	Presek (mm ²)	Dužina (m)	Od	Do	N A P O M E N A
-W00	PP00-Y	3x2.5	--	ROP	ROM	Mrežno napajanje 220V AC - 50 Hz,
-W02	lyStY	8x2x0.6	--	ROM	ROP	Digitalni ulazi i izlazi, do ROP, 220VAC, najmanje 15 provodnika
-W03	lyStY	1x2x0.6	--	ROM	Detektorske sonde nivoa	Do detektorskih sonde nivoa na podu HP
-W04	lyStY	1x2x0.6	--	ROM	Senzori provale 24VDC	Senzori provale 24VDC
-W05	lyStY	1x2x0.6	--	ROM	Detektor graničnog pritiska	Senzor niskog pritiska na potisu 24VCD
-W06	lyStY	1x2x0.6	--	ROM	Detektor graničnog pritiska	Senzor visokog pritiska na potisu 24VCD
-W07	LiYCy	2x0.75	--	ROM	Senzor ulaznog pritiska	Strujna petlja merača ulaznog pritiska
-W08	LiYCy	2x0.75	--	ROM	Senzor izlaznog pritiska	Strujna petlja merača izlaznog pritiska
-W100	LiYCy	8x0.6	2	ROM	ROM	Komunikacioni kabl, PLC-T96SR, RS232
-W101				ROM	Antena	Antenski kabl



CONSULT d.o.o.

Projektovanje, inženjering i konsalting

Anastasa Jovanovića 3; 11000 Beograd; Srbija
(+381) 11 3835016 (fax 017); www.iwa-cons.com

Odgovorni projektant
ELEKTRO DELA:

Saradnik

Šef projekta
Mr. Milan Ivetić, dipl.ing.građ

CRTEŽ

RAZVODNI ORMAN MERENJA CSNU

Tipaska šema =ROM za HP (2+0)

Lista kablova

INVESTITOR

JKP "VODOVOD" KRUŠEVAC

OBJEKAT

**REGIONALNI SISTEM VODO-
SNABDEVANJA "ČELIJE"**

FILE

DATUM
2009-01

RAZMERA
CRTEŽA

POVRŠINA

FAZA
I.P.

BROJ
CRTEŽA **13/4**