


LEGENDA

- 1. Razmenjivač toplote "Traco"
 - tip : LSLO-44
 - Kapacitet : Q = 40 kW
 - Primar : 110/75°C NP 25
 - Sekundar : 90/65°C NP 6
- 2. Glavna cirkulaciona pumpa tip: MAGNA 25-100 , proizvod " GRUNDFOS " , G = 1,7 m³/h , H = 62 kPa , N = 10-190 W, n= 1450 o/min
- 3. Cirkulaciona pumpa podnog grejanja tip: MAGNA 25-100 , proizvod " GRUNDFOS " , G = 1,7 m³/h , H = 85 kPa , N = 10-190 W, n= 1450 o/min
- 4. AB-QM Kombinovani regulator sa ograničenjem pritiska
- 4/a. - DN20 PN16
- 4/b. - DN20 PN16
- 5. Ultrazvučni kalorimetar sa računskom jedinicom - DN20 PN16 (1,4m³/h)
- 6. Elektro orman upravljanja
- 7. Ekspanzion posuda sa membranom tip: ER 35/1,5/6 , proizvod " ELBI " , Zapremina V= 35 lit. dimenzija ø400, H=390 mm
- 8. Razdelnik i Sabirnik za Radijatorsko grejanje dimenzija ø 65 mm, L=400 mm.
- 9. Razdelnik i Sabirnik za Podno Panelno grejanje dimenzija ø 40 mm, L=800 mm.

LEGENDA SIMBOLA



ŠEMA TOPLOTNE PODSTANICE
HEATING SUBSTATION SCHEME

Beo
note3

Д.О.О
Београд,
Милана Ра
4

ПРЕДМЕТНЕ 3А
ИЗВОЂЕЊЕ,
ПРОЈЕКТОРАЊЕ
И ИНЖЕЊЕРИНГ

INVESTITOR:

OPŠTINA DESPOTOVAC
MZ SENJSKI RUDNIK

OBJEKT:

RADIONICA SA KOVAČNICOM
SENJSKI RUDNIK

FAZA:

GLAVNI PROJEKAT
MAŠINSKIH INSTALACIJA

SADRŽAJ:

ŠEME VEZE U
TOPLOTNOJ PODSTANICI

ODGOVORNI
PROJEKTANT:

Milorad Bogdanović, dipl.inž.maš.

SARADNICI:

Dejan Radović, dipl.inž.maš.

DATUM

08.2011.god

RAZMERA

/

br.creža

02

